

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.02.2018	-	-	-	
02.02.2018	-	-	-	
03.02.2018	-	-	-	
04.02.2018	-	-	-	
05.02.2018	-	-	-	
06.02.2018	-	-	-	
07.02.2018	-	-	-	
08.02.2018	-	-	-	
09.02.2018	-	-	-	
10.02.2018	-	-	-	
11.02.2018	-	-	-	
12.02.2018	-	-	-	
13.02.2018	-	-	-	
14.02.2018	-	-	-	
15.02.2018	2634.29	4607.51	-	
16.02.2018	2352.79	7690.98	-	
17.02.2018	2685.78	9354.60	-	
18.02.2018	2419.02	8012.87	-	
19.02.2018	1825.73	6390.35	-	
20.02.2018	2839.87	9403.28	-	
21.02.2018	2698.90	9664.38	-	
22.02.2018	4721.14	18458.78	-	
23.02.2018	4565.29	18045.55	-	
24.02.2018	4658.20	17607.82	-	
25.02.2018	4227.59	17347.59	-	
26.02.2018	4353.30	16119.00	-	
27.02.2018	4670.56	17855.53	-	
28.02.2018	4427.19	17768.37	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3594.88	12737.61		
MZLm v t/mesiac	178.327			
MZLm < EL	178.327			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	595/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	595/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	14/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	14			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1301.28			
Max PPH	5927.87			
Min PDH	1825.73			
Max PDH	4721.14			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.02.2018	-	-	-	
02.02.2018	-	-	-	
03.02.2018	-	-	-	
04.02.2018	-	-	-	
05.02.2018	-	-	-	
06.02.2018	-	-	-	
07.02.2018	-	-	-	
08.02.2018	-	-	-	
09.02.2018	-	-	-	
10.02.2018	-	-	-	
11.02.2018	-	-	-	
12.02.2018	-	-	-	
13.02.2018	-	-	-	
14.02.2018	-	-	-	
15.02.2018	471.80	794.08	500.00	
16.02.2018	487.75	1587.37	500.00	
17.02.2018	486.18	1663.65	500.00	
18.02.2018	482.35	1623.99	500.00	
19.02.2018	480.89	1573.66	500.00	
20.02.2018	492.26	1641.29	500.00	
21.02.2018	488.49	1706.02	500.00	
22.02.2018	490.48	1921.27	500.00	
23.02.2018	490.31	1938.74	500.00	
24.02.2018	490.30	1856.93	500.00	
25.02.2018	488.88	1968.12	500.00	
26.02.2018	489.94	1862.30	500.00	
27.02.2018	490.58	1887.76	500.00	
28.02.2018	490.24	2001.44	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
PMH	487.91	1716.19		
MZLm v t/mesiac	24.027			
MZLm < EL	24.027			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	595/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	595/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	14/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	14			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	294.73			
Max PPH	1516.06			
Min PDH	471.80			
Max PDH	492.26			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2018	-	-	-	
02.02.2018	-	-	-	
03.02.2018	-	-	-	
04.02.2018	-	-	-	
05.02.2018	-	-	-	
06.02.2018	-	-	-	
07.02.2018	-	-	-	
08.02.2018	-	-	-	
09.02.2018	-	-	-	
10.02.2018	-	-	-	
11.02.2018	-	-	-	
12.02.2018	-	-	-	
13.02.2018	-	-	-	
14.02.2018	-	-	-	
15.02.2018	14.07	24.35	50.00	
16.02.2018	9.38	30.41	50.00	
17.02.2018	11.66	39.03	50.00	
18.02.2018	9.32	31.58	50.00	
19.02.2018	9.18	31.05	50.00	
20.02.2018	13.40	44.61	50.00	
21.02.2018	15.19	54.17	50.00	
22.02.2018	28.88	111.86	50.00	
23.02.2018	25.66	101.34	50.00	
24.02.2018	27.32	102.73	50.00	
25.02.2018	23.55	97.50	50.00	
26.02.2018	21.18	78.22	50.00	
27.02.2018	20.82	79.87	50.00	
28.02.2018	20.74	85.00	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	18.43	65.12		
MZLm v t/mesiac	0.912			
MZLm < EL	0.912			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	595/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	595/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	14/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	14			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	6.71			
Max PPH	48.02			
Min PDH	9.18			
Max PDH	28.88			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2018	-	-	-	
02.02.2018	-	-	-	
03.02.2018	-	-	-	
04.02.2018	-	-	-	
05.02.2018	-	-	-	
06.02.2018	-	-	-	
07.02.2018	-	-	-	
08.02.2018	-	-	-	
09.02.2018	-	-	-	
10.02.2018	-	-	-	
11.02.2018	-	-	-	
12.02.2018	-	-	-	
13.02.2018	-	-	-	
14.02.2018	-	-	-	
15.02.2018	5.58	10.08	20.00	
16.02.2018	4.43	15.24	20.00	
17.02.2018	4.27	15.07	20.00	
18.02.2018	4.64	17.01	20.00	
19.02.2018	4.58	16.42	20.00	
20.02.2018	4.69	16.40	20.00	
21.02.2018	4.84	17.91	20.00	
22.02.2018	5.00	19.91	20.00	
23.02.2018	5.44	22.15	20.00	
24.02.2018	5.03	19.95	20.00	
25.02.2018	7.79	32.13	20.00	
26.02.2018	6.61	24.74	20.00	
27.02.2018	5.80	23.07	20.00	
28.02.2018	8.20	36.49	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
PMH	5.50	20.47		
MZLm v t/mesiac	0.287			
MZLm < EL	0.287			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	595/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	595/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	14/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	14			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	2.37			
Max PPH	23.16			
Min PDH	4.27			
Max PDH	8.20			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH			PDH	PDH	
01.02.2018	-	-	-	-	-	
02.02.2018	-	-	-	-	-	
03.02.2018	-	-	-	-	-	
04.02.2018	-	-	-	-	-	
05.02.2018	-	-	-	-	-	
06.02.2018	-	-	-	-	-	
07.02.2018	-	-	-	-	-	
08.02.2018	-	-	-	-	-	
09.02.2018	-	-	-	-	-	
10.02.2018	-	-	-	-	-	
11.02.2018	-	-	-	-	-	
12.02.2018	-	-	-	-	-	
13.02.2018	-	-	-	-	-	
14.02.2018	-	-	-	-	-	
15.02.2018	10.48	18.23	30.00	13.44	11.19	
16.02.2018	0.42	1.57	30.00	13.66	11.16	
17.02.2018	0.08	0.40	30.00	13.66	11.70	
18.02.2018	0.07	0.46	30.00	13.87	11.35	
19.02.2018	0.05	0.40	30.00	13.98	10.26	
20.02.2018	0.86	2.98	30.00	13.66	11.41	
21.02.2018	0.29	1.26	30.00	13.64	11.70	
22.02.2018	2.07	8.12	30.00	13.08	12.68	
23.02.2018	1.42	5.88	30.00	13.15	12.33	
24.02.2018	1.09	4.55	30.00	13.08	11.84	
25.02.2018	3.15	12.33	30.00	13.37	11.55	
26.02.2018	1.02	3.82	30.00	13.57	11.32	
27.02.2018	1.12	4.64	30.00	13.45	11.39	
28.02.2018	4.67	19.15	30.00	13.30	11.55	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH ₃ r			O ₂	H ₂ O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
PMH	1.64	5.98		13.50	11.54	
MZLm v t/mesiac	0.084			-	-	
MZLm < EL	0.084					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	595/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	595/100%			649/100%	649/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	14/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	14			14	14	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.00			12.22	8.82	
Max PPH	20.69			14.89	14.03	
Min PDH	0.05			13.08	10.26	
Max PDH	10.48			13.98	12.68	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2018	-	-	-	
02.02.2018	-	-	-	
03.02.2018	-	-	-	
04.02.2018	-	-	-	
05.02.2018	-	-	-	
06.02.2018	-	-	-	
07.02.2018	-	-	-	
08.02.2018	-	-	-	
09.02.2018	-	-	-	
10.02.2018	-	-	-	
11.02.2018	-	-	-	
12.02.2018	-	-	-	
13.02.2018	-	-	-	
14.02.2018	-	-	-	
15.02.2018	194960.94	135.26	987.17	
16.02.2018	203179.72	125.73	989.70	
17.02.2018	213320.22	127.87	988.91	
18.02.2018	216726.74	128.02	989.12	
19.02.2018	213990.79	128.98	987.22	
20.02.2018	209294.32	128.35	980.04	
21.02.2018	217202.59	126.75	981.33	
22.02.2018	227144.95	130.57	982.14	
23.02.2018	231182.32	129.73	982.97	
24.02.2018	219380.28	129.35	985.03	
25.02.2018	242083.79	131.46	988.08	
26.02.2018	234664.63	129.14	983.64	
27.02.2018	233643.03	128.27	978.48	
28.02.2018	243736.18	134.20	983.10	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	222404.32	129.35	984.70	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	649/100%	649/100%	649/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	14	14	14	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	160286.17	115.43	977.04	
Max PPH	278498.28	161.96	992.89	
Min PDH	194960.94	125.73	978.48	
Max PDH	243736.18	135.26	989.70	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2018

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 324hod 43min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.18

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2018	19:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00	00:00
02.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2018	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00
10.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2018	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2018	11:00	00:00	00:00	11:30	00:00	00:00	00:30	01:00	00:00
16.02.2018	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
17.02.2018	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
18.02.2018	00:00	00:00	00:00	20:30	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00
19.02.2018	00:00	00:00	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	05:30	00:00
20.02.2018	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
21.02.2018	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2018	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2018	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2018	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2018	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
26.02.2018	00:00	01:30	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
27.02.2018	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2018	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
Celkom	342:00	01:30	00:00	297:30	00:00	00:00	05:30	25:30	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO