

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 710hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.09.2019 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.08.2019	4188.65	16540.48	-	
02.08.2019	4912.35	18851.27	-	
03.08.2019	5335.20	19340.81	-	
04.08.2019	3454.98	13003.43	-	
05.08.2019	4027.20	14949.89	-	
06.08.2019	3961.65	15318.00	-	
07.08.2019	3482.50	6157.07	-	
08.08.2019	3807.56	14613.49	-	
09.08.2019	4299.65	16615.27	-	
10.08.2019	4541.58	17512.08	-	
11.08.2019	4445.02	8325.73	-	
12.08.2019	4079.46	5994.03	-	
13.08.2019	3250.89	13004.92	-	
14.08.2019	3444.83	13325.50	-	
15.08.2019	3619.83	12935.08	-	
16.08.2019	3874.63	14392.79	-	
17.08.2019	3606.53	13515.78	-	
18.08.2019	3293.46	12661.00	-	
19.08.2019	4383.73	17237.37	-	
20.08.2019	3999.89	14867.58	-	
21.08.2019	3004.65	10900.43	-	
22.08.2019	2619.39	9864.57	-	
23.08.2019	3387.78	12258.34	-	
24.08.2019	2511.06	9116.20	-	
25.08.2019	3045.97	11540.65	-	
26.08.2019	2498.52	9001.48	-	
27.08.2019	3345.18	12271.28	-	
28.08.2019	4405.11	16138.59	-	
29.08.2019	3134.41	12064.08	-	
30.08.2019	2636.79	9713.45	-	
31.08.2019	1997.94	7093.64	-	
PMH	3586.61	12874.98		
MZLm v t/mesiac	399.124			
MZLm < EL	399.124			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1318/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1318/100%			
n neplatných PPH	2/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	31/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	31			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1059.41			
Max PPH	7128.04			
Min PDH	1997.94			
Max PDH	5335.20			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 710hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.09.2019 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veľičina	NOx			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.08.2019	489.35	1995.99	500.00	
02.08.2019	471.86	1793.96	500.00	
03.08.2019	480.89	1760.04	500.00	
04.08.2019	486.41	1820.84	500.00	
05.08.2019	469.74	1793.91	500.00	
06.08.2019	485.25	1876.45	500.00	
07.08.2019	493.36	897.99	500.00	
08.08.2019	488.80	1870.94	500.00	
09.08.2019	487.09	1885.76	500.00	
10.08.2019	462.57	1795.96	500.00	
11.08.2019	480.77	898.73	500.00	
12.08.2019	483.61	1072.41	500.00	
13.08.2019	476.69	1896.60	500.00	
14.08.2019	483.75	1857.01	500.00	
15.08.2019	480.54	1760.56	500.00	
16.08.2019	483.15	1768.83	500.00	
17.08.2019	474.39	1789.40	500.00	
18.08.2019	486.42	1873.60	500.00	
19.08.2019	489.78	1926.68	500.00	
20.08.2019	488.24	1924.75	500.00	
21.08.2019	476.67	1726.98	500.00	
22.08.2019	482.51	1764.08	500.00	
23.08.2019	481.44	1724.18	500.00	
24.08.2019	480.73	1756.73	500.00	
25.08.2019	459.53	1708.10	500.00	
26.08.2019	477.21	1725.53	500.00	
27.08.2019	480.69	1749.86	500.00	
28.08.2019	474.37	1766.32	500.00	
29.08.2019	475.32	1827.86	500.00	
30.08.2019	470.20	1732.80	500.00	
31.08.2019	488.62	1737.13	500.00	
PMH	479.96	1725.16		
MZLm v t/mesiac	53.480			
MZLm < EL	53.480			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1318/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1318/100%			
n neplatných PPH	2/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	31/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	31			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	314.72			
Max PPH	826.80			
Min PDH	459.53			
Max PDH	493.36			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 710hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačenie dňa: 03.09.2019
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.08.2019	25.68	96.92	50.00	
02.08.2019	21.74	86.72	50.00	
03.08.2019	15.50	56.20	50.00	
04.08.2019	23.05	88.54	50.00	
05.08.2019	23.63	92.68	50.00	
06.08.2019	24.69	96.12	50.00	
07.08.2019	22.75	43.82	50.00	
08.08.2019	25.41	99.45	50.00	
09.08.2019	20.21	78.54	50.00	
10.08.2019	21.21	78.56	50.00	
11.08.2019	16.69	31.33	50.00	
12.08.2019	41.67	46.73	50.00	
13.08.2019	28.23	113.23	50.00	
14.08.2019	27.23	103.41	50.00	
15.08.2019	18.87	69.46	50.00	
16.08.2019	22.73	83.13	50.00	
17.08.2019	21.38	80.41	50.00	
18.08.2019	24.22	92.58	50.00	
19.08.2019	34.22	135.42	50.00	
20.08.2019	27.02	96.13	50.00	
21.08.2019	32.72	113.72	50.00	
22.08.2019	19.46	71.48	50.00	
23.08.2019	23.81	113.15	50.00	
24.08.2019	13.09	47.41	50.00	
25.08.2019	12.78	49.01	50.00	
26.08.2019	26.87	96.75	50.00	
27.08.2019	21.67	78.95	50.00	
28.08.2019	19.56	68.85	50.00	
29.08.2019	19.42	75.00	50.00	
30.08.2019	13.31	49.25	50.00	
31.08.2019	11.99	42.99	50.00	
PMH	22.13	79.87		
MZLm v t/mesiac	2.476			
MZLm < EL	2.476			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1317/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1317/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	31/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	31			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	6.85			
Max PPH	86.48			
Min PDH	11.99			
Max PDH	41.67			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I) > 0
 L - n(PPH > 1.2(EL+I)) > 0
 X - n(PPH > 2(EL+I)) > 0
 PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient
 PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržaní EL
 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržaní EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 710hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.09.2019 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.08.2019	13.42	54.40	20.00	
02.08.2019	17.35	63.29	20.00	
03.08.2019	16.83	63.13	20.00	
04.08.2019	15.10	60.70	20.00	
05.08.2019	18.08	80.33	20.00	
06.08.2019	15.48	60.18	20.00	
07.08.2019	13.90	29.32	20.00	
08.08.2019	11.58	44.58	20.00	
09.08.2019	13.88	54.01	20.00	
10.08.2019	14.29	58.09	20.00	
11.08.2019	16.49	31.32	20.00	
12.08.2019	14.39	46.99	20.00	
13.08.2019	10.36	41.74	20.00	
14.08.2019	8.65	34.13	20.00	
15.08.2019	12.94	48.38	20.00	
16.08.2019	11.79	43.91	20.00	
17.08.2019	11.20	42.45	20.00	
18.08.2019	8.51	33.13	20.00	
19.08.2019	11.08	43.59	20.00	
20.08.2019	15.04	65.07	20.00	
21.08.2019	12.11	43.21	20.00	
22.08.2019	13.20	49.08	20.00	
23.08.2019	15.20	57.87	20.00	
24.08.2019	12.52	45.96	20.00	
25.08.2019	14.72	54.12	20.00	
26.08.2019	13.87	50.34	20.00	
27.08.2019	15.14	55.04	20.00	
28.08.2019	13.70	50.79	20.00	
29.08.2019	15.31	59.00	20.00	
30.08.2019	13.30	49.21	20.00	
31.08.2019	13.42	47.24	20.00	
PMH	13.50	50.34		
MZLm v t/mesiac	1.561			
MZLm < EL	1.561			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1318/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1318/100%			
n neplatných PPH	2/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	31/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	31			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	5.13			
Max PPH	52.68			
Min PDH	8.51			
Max PDH	18.08			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 710hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.09.2019 Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veľičina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.08.2019	10.78	48.61	30.00	14.03	13.10	
02.08.2019	5.65	21.08	30.00	14.36	12.64	
03.08.2019	2.69	9.68	30.00	14.60	12.25	
04.08.2019	8.67	34.54	30.00	14.30	12.50	
05.08.2019	9.14	36.68	30.00	14.44	12.69	
06.08.2019	8.87	34.59	30.00	14.30	12.95	
07.08.2019	5.24	11.93	30.00	14.33	11.38	
08.08.2019	5.24	20.51	30.00	14.30	12.93	
09.08.2019	4.59	17.77	30.00	14.31	12.78	
10.08.2019	6.89	25.81	30.00	14.39	13.14	
11.08.2019	3.27	6.19	30.00	14.94	12.61	
12.08.2019	7.10	11.54	30.00	14.59	10.26	
13.08.2019	7.87	31.70	30.00	14.14	12.63	
14.08.2019	8.07	31.29	30.00	14.09	12.32	
15.08.2019	9.05	33.69	30.00	14.21	11.96	
16.08.2019	7.78	27.92	30.00	14.30	12.34	
17.08.2019	8.45	32.04	30.00	14.21	12.42	
18.08.2019	10.49	40.43	30.00	14.09	13.09	
19.08.2019	10.97	43.50	30.00	14.13	13.06	
20.08.2019	7.93	29.39	30.00	14.41	12.58	
21.08.2019	7.41	26.36	30.00	14.57	12.63	
22.08.2019	4.92	19.05	30.00	14.51	12.47	
23.08.2019	4.08	16.95	30.00	14.63	12.22	
24.08.2019	3.07	11.17	30.00	14.48	12.43	
25.08.2019	2.65	10.23	30.00	14.57	12.39	
26.08.2019	5.24	19.05	30.00	14.66	12.25	
27.08.2019	9.30	33.18	30.00	14.30	12.39	
28.08.2019	4.34	15.41	30.00	14.43	12.20	
29.08.2019	5.49	21.20	30.00	14.46	12.38	
30.08.2019	3.15	11.75	30.00	14.46	12.36	
31.08.2019	2.26	8.26	30.00	14.58	11.89	
PMH	6.52	23.92		14.38	12.48	
MZLm v t/mesiac	0.741			-	-	
MZLm < EL	0.741					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	1318/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1318/100%			1420/100%	1420/100%	
n neplatných PPH	2/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			2/0%	2/0%	
n PDH < EL+I	31/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	31			31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.33			11.29	4.61	
Max PPH	27.91			20.49	15.30	
Min PDH	2.26			14.03	10.26	
Max PDH	10.97			14.94	13.14	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 710hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.09.2019 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veľičina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.08.2019	257067.96	130.36	979.79	
02.08.2019	261335.88	126.51	977.69	
03.08.2019	261532.98	123.86	975.96	
04.08.2019	255869.06	128.81	979.51	
05.08.2019	265992.70	124.98	979.32	
06.08.2019	264771.44	128.58	977.72	
07.08.2019	226012.37	129.07	975.04	
08.08.2019	261475.09	126.88	977.42	
09.08.2019	264622.93	127.03	979.51	
10.08.2019	266858.47	127.71	979.55	
11.08.2019	258327.01	126.18	983.74	
12.08.2019	233416.46	130.53	978.15	
13.08.2019	265757.10	124.75	979.61	
14.08.2019	254879.81	124.37	980.54	
15.08.2019	246646.51	131.32	981.18	
16.08.2019	250437.84	128.34	980.97	
17.08.2019	253944.64	129.41	981.29	
18.08.2019	255641.12	126.58	978.85	
19.08.2019	262478.54	128.23	980.61	
20.08.2019	254547.20	131.33	983.44	
21.08.2019	257453.94	126.30	987.58	
22.08.2019	259252.71	128.49	989.42	
23.08.2019	257117.51	128.62	989.03	
24.08.2019	256593.67	127.26	986.93	
25.08.2019	264688.92	127.06	985.97	
26.08.2019	261012.81	125.53	985.64	
27.08.2019	249510.72	132.70	985.26	
28.08.2019	259418.05	127.35	983.88	
29.08.2019	269015.45	128.58	983.13	
30.08.2019	258266.93	126.60	985.69	
31.08.2019	252394.90	126.27	983.48	
PMH	257846.27	127.69	981.94	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1420/100%	1420/100%	1420/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	4/0%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	121631.45	101.58	971.48	
Max PPH	290565.81	147.19	990.30	
Min PDH	226012.37	123.86	975.04	
Max PDH	269015.45	132.70	989.42	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 710hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 03.09.2019 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.08.2019	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
02.08.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
03.08.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
04.08.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
05.08.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
06.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2019	12:00	03:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
08.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2019	00:00	00:00	00:00	20:30	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00
11.08.2019	11:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
12.08.2019	11:00	06:30	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
13.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.08.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
15.08.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
16.08.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
17.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2019	00:00	00:30	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
21.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2019	00:00	01:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
24.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
26.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
29.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	34:00	11:00	00:00	660:00	00:00	00:00	00:00	39:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav
 NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO