

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 714hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 07.10.2019 Strana : 1/13

Veľičina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.09.2019	2756.13	10507.64	-	
02.09.2019	3071.93	11876.09	-	
03.09.2019	2756.50	9826.50	-	
04.09.2019	2751.52	10354.47	-	
05.09.2019	3688.13	13850.88	-	
06.09.2019	3795.98	14158.15	-	
07.09.2019	3525.83	13774.71	-	
08.09.2019	2988.07	11411.47	-	
09.09.2019	2685.12F	11153.29	-	
10.09.2019	3392.59	12126.60	-	
11.09.2019	2262.74	8460.35	-	
12.09.2019	2782.12	10652.41	-	
13.09.2019	2080.95	7748.96	-	
14.09.2019	3083.56	11380.39	-	
15.09.2019	3985.81	15669.55	-	
16.09.2019	3174.00	12444.81	-	
17.09.2019	2917.63	11497.19	-	
18.09.2019	2917.74	10871.75	-	
19.09.2019	3514.32	12770.01	-	
20.09.2019	3570.65	13159.07	-	
21.09.2019	3805.23	10285.91	-	
22.09.2019	3857.18	14528.91	-	
23.09.2019	3488.33	13240.38	-	
24.09.2019	3474.70	12558.71	-	
25.09.2019	3689.47	13194.17	-	
26.09.2019	3850.74	13868.51	-	
27.09.2019	3351.57	12462.85	-	
28.09.2019	3597.17	13248.09	-	
29.09.2019	4280.54	15330.25	-	
30.09.2019	3618.55	11580.71	-	
PMH	3294.34	12133.09		
MZLm v t/mesiac	363.993			
MZLm < EL	363.993			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1287/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1287/98%			
n neplatných PPH	23/2%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	957.81			
Max PPH	5894.87			
Min PDH	2080.95			
Max PDH	4280.54			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 714hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 07.10.2019 Strana : 3/13

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.09.2019	482.47	1817.07	500.00	
02.09.2019	487.04	1853.08	500.00	
03.09.2019	477.92	1670.34	500.00	
04.09.2019	487.98	1788.75	500.00	
05.09.2019	483.57	1811.33	500.00	
06.09.2019	471.45	1754.35	500.00	
07.09.2019	483.65	1884.18	500.00	
08.09.2019	479.74	1833.42	500.00	
09.09.2019	528.51F	1946.86	500.00	
10.09.2019	346.96	1251.13	500.00	
11.09.2019	401.32	1464.08	500.00	
12.09.2019	421.89	1527.11	500.00	
13.09.2019	457.88	1685.99	500.00	
14.09.2019	478.95	1743.54	500.00	
15.09.2019	479.38	1886.97	500.00	
16.09.2019	479.83	1878.66	500.00	
17.09.2019	478.72	1806.62	500.00	
18.09.2019	482.96	1800.69	500.00	
19.09.2019	479.15	1741.42	500.00	
20.09.2019	480.03	1757.86	500.00	
21.09.2019	487.43	1366.25	500.00	
22.09.2019	475.88	1792.26	500.00	
23.09.2019	465.84	1759.33	500.00	
24.09.2019	484.37	1739.58	500.00	
25.09.2019	477.76	1698.89	500.00	
26.09.2019	480.41	1723.28	500.00	
27.09.2019	480.50	1718.93	500.00	
28.09.2019	476.84	1707.94	500.00	
29.09.2019	459.92	1635.86	500.00	
30.09.2019	467.39	2134.77	500.00	
PMH	470.27	1739.35		
MZLm v t/mesiac	52.181			
MZLm < EL	52.181			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1287/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1287/98%			
n neplatných PPH	23/2%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	103.78			
Max PPH	838.58			
Min PDH	346.96			
Max PDH	528.51			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 714hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 07.10.2019 Strana : 5/13

Veľičina	TOCr			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.09.2019	15.51	60.12	50.00	
02.09.2019	15.37	57.57	50.00	
03.09.2019	8.15	28.91	50.00	
04.09.2019	13.48	51.73	50.00	
05.09.2019	11.83	43.96	50.00	
06.09.2019	13.40	50.53	50.00	
07.09.2019	14.24	55.85	50.00	
08.09.2019	14.19	54.57	50.00	
09.09.2019	11.53F	50.68	50.00	
10.09.2019	11.50	41.79	50.00	
11.09.2019	8.87	31.16	50.00	
12.09.2019	12.36	44.27	50.00	
13.09.2019	9.81	37.07	50.00	
14.09.2019	10.57	37.20	50.00	
15.09.2019	20.82	81.96	50.00	
16.09.2019	14.53	56.84	50.00	
17.09.2019	32.33	114.28	50.00	
18.09.2019	28.29	102.60	50.00	
19.09.2019	13.55	49.34	50.00	
20.09.2019	15.65	57.52	50.00	
21.09.2019	14.01	37.69	50.00	
22.09.2019	15.95	60.33	50.00	
23.09.2019	15.20	56.51	50.00	
24.09.2019	14.60	52.72	50.00	
25.09.2019	13.51	47.62	50.00	
26.09.2019	13.63	49.27	50.00	
27.09.2019	17.17	63.30	50.00	
28.09.2019	14.92	52.39	50.00	
29.09.2019	16.58	58.15	50.00	
30.09.2019	15.91	52.02	50.00	
PMH	14.96	54.60		
MZLm v t/mesiac	1.638			
MZLm < EL	1.638			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1287/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1287/98%			
n neplatných PPH	23/2%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	3.86			
Max PPH	57.41			
Min PDH	8.15			
Max PDH	32.33			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 714hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 07.10.2019 Strana : 7/13

Veľičina	TZLr			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.09.2019	14.92	55.14	20.00	
02.09.2019	12.84	48.32	20.00	
03.09.2019	12.82	46.11	20.00	
04.09.2019	11.25	41.47	20.00	
05.09.2019	15.42	57.82	20.00	
06.09.2019	12.63	46.95	20.00	
07.09.2019	14.01	54.84	20.00	
08.09.2019	12.81	47.88	20.00	
09.09.2019	15.21F	44.23	20.00	
10.09.2019	12.23	44.28	20.00	
11.09.2019	12.97	49.44	20.00	
12.09.2019	10.73	41.91	20.00	
13.09.2019	12.82	46.98	20.00	
14.09.2019	14.68	51.90	20.00	
15.09.2019	12.75	50.20	20.00	
16.09.2019	15.63	61.38	20.00	
17.09.2019	13.40	52.07	20.00	
18.09.2019	12.89	46.80	20.00	
19.09.2019	12.08	43.55	20.00	
20.09.2019	11.54	42.35	20.00	
21.09.2019	11.38	42.24	20.00	
22.09.2019	11.02	41.62	20.00	
23.09.2019	15.27	59.13	20.00	
24.09.2019	12.36	44.60	20.00	
25.09.2019	10.85	41.82	20.00	
26.09.2019	14.25	51.29	20.00	
27.09.2019	15.36	54.88	20.00	
28.09.2019	13.31	50.03	20.00	
29.09.2019	17.48	69.21	20.00	
30.09.2019	12.60	49.02	20.00	
PMH	13.20	49.25		
MZLm v t/mesiac	1.477			
MZLm < EL	1.477			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1287/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1287/98%			
n neplatných PPH	23/2%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	5.79			
Max PPH	44.65			
Min PDH	10.73			
Max PDH	17.48			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 714hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.10.2019 Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veľičina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.09.2019	4.07	16.05	30.00	14.39	11.95	
02.09.2019	5.82	21.51	30.00	14.35	12.17	
03.09.2019	2.29	8.47	30.00	14.39	10.95	
04.09.2019	5.00	19.43	30.00	14.18	11.80	
05.09.2019	2.78	11.00	30.00	14.34	11.80	
06.09.2019	3.18	11.92	30.00	14.30	12.09	
07.09.2019	1.84	7.56	30.00	14.29	12.56	
08.09.2019	3.20	12.24	30.00	14.41	12.47	
09.09.2019	1.91F	12.42	30.00	14.19	12.64	
10.09.2019	14.71	51.22	30.00	14.38	12.12	
11.09.2019	5.84	19.12	30.00	14.18	12.07	
12.09.2019	7.19	26.82	30.00	14.29	12.08	
13.09.2019	4.55	17.37	30.00	14.31	12.10	
14.09.2019	3.46	12.02	30.00	14.39	12.03	
15.09.2019	5.05	20.20	30.00	14.18	12.79	
16.09.2019	5.93	23.15	30.00	14.31	12.40	
17.09.2019	8.37	32.40	30.00	14.17	12.06	
18.09.2019	8.82	31.69	30.00	14.19	12.05	
19.09.2019	3.66	13.32	30.00	14.32	12.03	
20.09.2019	6.33	23.36	30.00	14.27	12.41	
21.09.2019	3.59	9.54	30.00	14.50	11.49	
22.09.2019	3.42	12.97	30.00	14.36	12.34	
23.09.2019	3.81	14.66	30.00	14.56	12.61	
24.09.2019	3.66	13.31	30.00	14.48	12.26	
25.09.2019	6.55	30.49	30.00	14.27	12.70	
26.09.2019	1.95	7.11	30.00	14.55	12.23	
27.09.2019	3.48	13.11	30.00	14.46	12.13	
28.09.2019	2.99	10.75	30.00	14.58	12.40	
29.09.2019	3.30	12.02	30.00	14.66	12.16	
30.09.2019	3.28	10.35	30.00	14.82	11.94	
PMH	4.73	17.52		14.37	12.16	
MZLm v t/mesiac	0.526			-	-	
MZLm < EL	0.526					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	1287/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1287/98%			1424/100%	1429/100%	
n neplatných PPH	23/2%			5/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			22/2%	27/2%	
n PDH < EL+I	29/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	29			30	30	
n neplatných PDH	1			0	0	
Min PPH	0.18			13.04	6.27	
Max PPH	66.63			20.72	15.36	
Min PDH	1.84			14.17	10.95	
Max PDH	14.71			14.82	12.79	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 714hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.10.2019 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.09.2019	258372.86	127.92	978.14	
02.09.2019	261864.65	125.89	980.66	
03.09.2019	241519.37	124.08	986.67	
04.09.2019	246007.00	127.48	985.08	
05.09.2019	257073.84	125.78	980.35	
06.09.2019	254778.85	125.59	984.84	
07.09.2019	266168.42	127.76	981.26	
08.09.2019	264597.05	126.80	980.55	
09.09.2019	253178.96	130.14	978.93	
10.09.2019	257890.75	128.28	983.63	
11.09.2019	244216.43	133.01	988.19	
12.09.2019	254096.29	126.93	992.50	
13.09.2019	252349.39	128.81	993.57	
14.09.2019	253401.28	127.74	994.46	
15.09.2019	264535.86	128.84	989.87	
16.09.2019	268402.22	131.02	982.37	
17.09.2019	255720.79	129.36	978.72	
18.09.2019	249474.04	127.37	984.43	
19.09.2019	249562.04	125.50	988.84	
20.09.2019	249255.85	126.95	991.41	
21.09.2019	237931.94	124.20	990.30	
22.09.2019	259726.26	124.75	983.07	
23.09.2019	268937.54	128.96	978.80	
24.09.2019	252417.17	126.39	977.92	
25.09.2019	243415.10	130.19	974.70	
26.09.2019	255130.26	124.33	977.57	
27.09.2019	252525.69	127.67	980.60	
28.09.2019	258881.73	126.85	980.82	
29.09.2019	261770.87	129.69	977.94	
30.09.2019	254078.96	123.07	971.64	
PMH	255001.47	127.39	983.22	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1429/100%	1429/100%	1429/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	34/2%	25/2%	25/2%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	180681.81	108.48	968.02	
Max PPH	284358.97	157.63	996.05	
Min PDH	237931.94	123.07	971.64	
Max PDH	268937.54	133.01	994.46	
EQ				

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 714hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 07.10.2019 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.09.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
02.09.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
03.09.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
04.09.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
05.09.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
06.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
09.09.2019	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:30	04:00	00:00
10.09.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	01:00	00:30	00:00
11.09.2019	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
12.09.2019	00:00	00:00	00:00	20:30	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00
13.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
15.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2019	00:00	00:00	00:00	20:30	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00
18.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2019	04:00	02:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
22.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
24.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
26.09.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
28.09.2019	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00
29.09.2019	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00
30.09.2019	00:00	05:30	00:00	15:30	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
Celkom	04:00	07:30	00:00	655:00	00:00	00:00	01:30	52:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO