

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 03.07.2019 Strana : 1/13

Veľičina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.06.2019	3506.87	12122.57	-	
02.06.2019	3299.33	11248.26	-	
03.06.2019	3360.78	11612.24	-	
04.06.2019	3172.24	11156.39	-	
05.06.2019	3496.59	12312.23	-	
06.06.2019	2914.03	10911.67	-	
07.06.2019	3708.52	12955.97	-	
08.06.2019	3450.64	12019.41	-	
09.06.2019	3834.19	13141.02	-	
10.06.2019	2871.78	10368.17	-	
11.06.2019	3114.57	11349.79	-	
12.06.2019	3141.10	11441.93	-	
13.06.2019	2477.45	8951.37	-	
14.06.2019	2615.57	9341.03	-	
15.06.2019	3617.66	13141.91	-	
16.06.2019	2919.59	10441.41	-	
17.06.2019	3167.43	11135.12	-	
18.06.2019	3249.67	11489.49	-	
19.06.2019	3114.10	11184.16	-	
20.06.2019	3754.55	13661.70	-	
21.06.2019	3015.04	10798.63	-	
22.06.2019	4577.92	15088.84	-	
23.06.2019	4436.18	15541.91	-	
24.06.2019	3677.64	12991.52	-	
25.06.2019	3811.07	13261.32	-	
26.06.2019	3495.89	12347.29	-	
27.06.2019	4370.66	16158.29	-	
28.06.2019	4234.77	15162.29	-	
29.06.2019	4473.56	16319.13	-	
30.06.2019	5252.18	19108.17	-	
PMH	3530.13	12558.77		
MZLm v t/mesiac	376.763			
MZLm < EL	376.763			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1393/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1393/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1301.92			
Max PPH	6416.40			
Min PDH	2477.45			
Max PDH	5252.18			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 03.07.2019 Strana : 3/13

Veľičina	NOx			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.06.2019	481.07	1678.56	500.00	
02.06.2019	481.98	1642.99	500.00	
03.06.2019	481.19	1662.34	500.00	
04.06.2019	482.96	1694.07	500.00	
05.06.2019	482.64	1703.13	500.00	
06.06.2019	480.01	1737.12	500.00	
07.06.2019	479.89	1685.95	500.00	
08.06.2019	480.73	1683.83	500.00	
09.06.2019	484.11	1686.15	500.00	
10.06.2019	485.98	1750.25	500.00	
11.06.2019	483.82	1712.53	500.00	
12.06.2019	475.62	1727.38	500.00	
13.06.2019	481.09	1729.63	500.00	
14.06.2019	473.59	1705.19	500.00	
15.06.2019	457.96	1659.01	500.00	
16.06.2019	484.51	1745.55	500.00	
17.06.2019	461.62	1652.05	500.00	
18.06.2019	477.56	1685.11	500.00	
19.06.2019	481.14	1728.79	500.00	
20.06.2019	480.51	1770.19	500.00	
21.06.2019	482.60	1725.67	500.00	
22.06.2019	478.31	1667.93	500.00	
23.06.2019	480.06	1704.07	500.00	
24.06.2019	481.83	1698.95	500.00	
25.06.2019	463.47	1652.42	500.00	
26.06.2019	482.07	1720.17	500.00	
27.06.2019	480.76	1767.40	500.00	
28.06.2019	479.00	1733.55	500.00	
29.06.2019	481.05	1760.44	500.00	
30.06.2019	477.68	1751.48	500.00	
PMH	478.80	1707.40		
MZLm v t/mesiac	51.222			
MZLm < EL	51.222			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1393/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1393/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	349.17			
Max PPH	657.42			
Min PDH	457.96			
Max PDH	485.98			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.07.2019 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina		TOCr		Pozn.
Jednotka		mg/m³N	kg/deň	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	Pozn.
01.06.2019	9.78	34.24	50.00	
02.06.2019	8.31	28.37	50.00	
03.06.2019	9.77	33.76	50.00	
04.06.2019	9.65	34.04	50.00	
05.06.2019	11.82	41.79	50.00	
06.06.2019	12.63	48.37	50.00	
07.06.2019	9.38	33.14	50.00	
08.06.2019	9.52	33.31	50.00	
09.06.2019	10.74	36.65	50.00	
10.06.2019	10.51	37.77	50.00	
11.06.2019	9.92	34.70	50.00	
12.06.2019	10.24	37.23	50.00	
13.06.2019	10.58	38.17	50.00	
14.06.2019	12.87	46.27	50.00	
15.06.2019	18.48	67.17	50.00	
16.06.2019	14.89	53.57	50.00	
17.06.2019	30.39	112.69	50.00	
18.06.2019	22.96	82.29	50.00	
19.06.2019	21.63	78.02	50.00	
20.06.2019	13.97	51.46	50.00	
21.06.2019	30.27	108.86	50.00	
22.06.2019	17.23	58.62	50.00	
23.06.2019	19.78	69.52	50.00	
24.06.2019	22.03	76.34	50.00	
25.06.2019	27.49	94.09	50.00	
26.06.2019	33.40	119.89	50.00	
27.06.2019	35.79	131.31	50.00	
28.06.2019	30.57	109.06	50.00	
29.06.2019	28.70	104.51	50.00	
30.06.2019	25.87	94.12	50.00	
PMH	17.94	64.31		
MZLm v t/mesiac	1.929			
MZLm < EL	1.929			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1393/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1393/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	5.82			
Max PPH	118.48			
Min PDH	8.31			
Max PDH	35.79			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0
 PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 03.07.2019 Strana : 7/13

Veľičina		TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.06.2019	5.68	20.69	20.00	
02.06.2019	5.59	19.14	20.00	
03.06.2019	6.42	22.41	20.00	
04.06.2019	7.43	26.11	20.00	
05.06.2019	7.21	25.47	20.00	
06.06.2019	7.94	30.04	20.00	
07.06.2019	6.24	22.04	20.00	
08.06.2019	7.32	26.16	20.00	
09.06.2019	7.37	25.85	20.00	
10.06.2019	8.25	30.21	20.00	
11.06.2019	7.07	25.36	20.00	
12.06.2019	8.60	31.49	20.00	
13.06.2019	8.39	30.47	20.00	
14.06.2019	7.80	28.32	20.00	
15.06.2019	8.53	31.13	20.00	
16.06.2019	8.08	29.25	20.00	
17.06.2019	9.50	34.61	20.00	
18.06.2019	11.72	41.59	20.00	
19.06.2019	16.31	58.92	20.00	
20.06.2019	17.12	63.50	20.00	
21.06.2019	15.16	54.58	20.00	
22.06.2019	10.75	39.40	20.00	
23.06.2019	7.17	25.60	20.00	
24.06.2019	8.15	28.84	20.00	
25.06.2019	9.94	34.77	20.00	
26.06.2019	9.73	34.37	20.00	
27.06.2019	9.45	34.64	20.00	
28.06.2019	10.10	37.67	20.00	
29.06.2019	9.16	33.62	20.00	
30.06.2019	9.91	36.38	20.00	
PMH	9.07	32.75		
MZLm v t/mesiac	0.983			
MZLm < EL	0.983			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1393/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1393/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3.82			
Max PPH	32.89			
Min PDH	5.59			
Max PDH	17.12			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.07.2019 Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veľičina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.06.2019	1.57	5.62	30.00	13.90	12.22	
02.06.2019	0.61	2.12	30.00	14.05	12.61	
03.06.2019	1.89	6.62	30.00	14.04	12.73	
04.06.2019	1.67	5.90	30.00	14.14	12.89	
05.06.2019	2.11	7.46	30.00	14.04	12.87	
06.06.2019	5.09	19.46	30.00	14.07	13.20	
07.06.2019	2.04	7.32	30.00	13.89	13.27	
08.06.2019	1.32	4.72	30.00	13.97	12.99	
09.06.2019	1.73	6.17	30.00	14.04	13.25	
10.06.2019	2.28	8.59	30.00	14.09	13.52	
11.06.2019	2.21	7.93	30.00	13.99	13.29	
12.06.2019	2.50	9.16	30.00	14.16	13.23	
13.06.2019	4.05	14.61	30.00	14.17	13.29	
14.06.2019	3.72	13.45	30.00	14.17	13.36	
15.06.2019	5.02	18.30	30.00	14.16	13.39	
16.06.2019	4.15	14.96	30.00	14.16	13.52	
17.06.2019	6.69	24.59	30.00	14.24	12.72	
18.06.2019	4.94	17.52	30.00	14.26	12.39	
19.06.2019	4.18	15.18	30.00	14.19	13.40	
20.06.2019	2.31	8.30	30.00	14.17	13.69	
21.06.2019	3.72	13.38	30.00	14.23	13.41	
22.06.2019	3.55	20.11	30.00	14.14	13.28	
23.06.2019	3.27	11.85	30.00	13.88	13.40	
24.06.2019	7.78	27.17	30.00	13.71	13.23	
25.06.2019	6.97	24.36	30.00	14.08	13.34	
26.06.2019	8.68	31.14	30.00	14.02	13.72	
27.06.2019	10.77	39.48	30.00	14.06	13.69	
28.06.2019	8.29	29.87	30.00	14.08	12.47	
29.06.2019	6.57	23.95	30.00	14.11	12.69	
30.06.2019	6.15	22.31	30.00	14.12	12.75	
PMH	4.17	15.39		14.08	13.13	
MZLm v t/mesiac	0.462			-	-	
MZLm < EL	0.462					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	1393/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1393/100%			1437/100%	1438/100%	
n neplatných PPH	3/0%			1/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			4/0%	4/0%	
n PDH < EL+I	30/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	30			30	30	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.02			12.60	3.39	
Max PPH	37.44			20.33	15.59	
Min PDH	0.61			13.71	12.22	
Max PDH	10.77			14.26	13.72	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 03.07.2019 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.06.2019	220631.15	128.05	985.69	
02.06.2019	224603.22	123.16	983.58	
03.06.2019	227617.85	126.69	981.44	
04.06.2019	234300.44	126.52	978.51	
05.06.2019	232236.67	127.11	975.99	
06.06.2019	240059.92	126.82	976.89	
07.06.2019	226517.62	126.62	979.70	
08.06.2019	228399.88	126.17	984.07	
09.06.2019	230136.10	126.36	987.59	
10.06.2019	239367.46	127.60	981.84	
11.06.2019	232061.24	126.75	978.61	
12.06.2019	243522.50	127.82	978.20	
13.06.2019	241253.12	129.12	978.54	
14.06.2019	241406.95	129.52	981.84	
15.06.2019	243050.87	128.84	979.49	
16.06.2019	241511.97	126.74	979.79	
17.06.2019	241795.38	128.41	983.91	
18.06.2019	239432.76	128.87	981.92	
19.06.2019	241664.28	123.12	978.49	
20.06.2019	247057.31	123.06	977.57	
21.06.2019	242117.45	123.71	980.47	
22.06.2019	231996.05	129.45	982.77	
23.06.2019	227933.98	124.95	981.47	
24.06.2019	221909.77	128.15	985.52	
25.06.2019	233608.05	124.88	988.84	
26.06.2019	234385.92	126.24	988.40	
27.06.2019	242571.42	126.72	983.03	
28.06.2019	238944.97	126.49	984.99	
29.06.2019	243034.57	125.54	986.26	
30.06.2019	244101.28	128.63	984.27	
PMH	235913.11	126.73	981.99	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1438/100%	1438/100%	1438/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	11/1%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	107631.47	112.56	974.35	
Max PPH	266448.88	158.80	990.28	
Min PDH	220631.15	123.06	975.99	
Max PDH	247057.31	129.52	988.84	
EQ				

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 03.07.2019 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.06.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
02.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
07.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
10.06.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
11.06.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
12.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
18.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
21.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2019	01:00	01:30	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
23.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2019	00:00	00:00	00:00	20:30	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00
25.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
27.06.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
28.06.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
29.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	01:00	01:30	00:00	698:00	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO