

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.02.2020	-	-	-	
02.02.2020	-	-	-	
03.02.2020	-	-	-	
04.02.2020	-	-	-	
05.02.2020	-	-	-	
06.02.2020	-	-	-	
07.02.2020	-	-	-	
08.02.2020	-	-	-	
09.02.2020	-	-	-	
10.02.2020	-	-	-	
11.02.2020	-	-	-	
12.02.2020	-	-	-	
13.02.2020	-	184.95	-	
14.02.2020	2107.15	5456.88	-	
15.02.2020	2674.01	9232.83	-	
16.02.2020	2148.11	7504.10	-	
17.02.2020	2471.26	3031.89	-	
18.02.2020	2554.89	6772.00	-	
19.02.2020	2538.81	8966.13	-	
20.02.2020	2050.32	6614.04	-	
21.02.2020	2427.98	8363.55	-	
22.02.2020	2645.18	9356.25	-	
23.02.2020	3074.49	11427.01	-	
24.02.2020	3342.62	11454.70	-	
25.02.2020	3211.19	12132.99	-	
26.02.2020	3393.90	12319.37	-	
27.02.2020	3132.37	11566.86	-	
28.02.2020	4528.40	15956.29	-	
29.02.2020	2994.98	10724.04	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	2876.28	9441.49		
MZLm v t/mesiac	151.064			
MZLm < EL	151.064			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	641/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	641/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	16/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	16			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1362.75			
Max PPH	6229.71			
Min PDH	2050.32			
Max PDH	4528.40			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH			
01.02.2020	-	-	-	
02.02.2020	-	-	-	
03.02.2020	-	-	-	
04.02.2020	-	-	-	
05.02.2020	-	-	-	
06.02.2020	-	-	-	
07.02.2020	-	-	-	
08.02.2020	-	-	-	
09.02.2020	-	-	-	
10.02.2020	-	-	-	
11.02.2020	-	-	-	
12.02.2020	-	-	-	
13.02.2020	-	905.69	-	
14.02.2020	483.37	2705.23	500.00	
15.02.2020	472.48	1618.06	500.00	
16.02.2020	479.03	1673.28	500.00	
17.02.2020	484.30	845.89	500.00	
18.02.2020	480.87	1639.66	500.00	
19.02.2020	480.93	1678.22	500.00	
20.02.2020	481.28	1653.64	500.00	
21.02.2020	483.34	1691.22	500.00	
22.02.2020	481.30	1675.60	500.00	
23.02.2020	482.70	1784.78	500.00	
24.02.2020	493.06	1795.14	500.00	
25.02.2020	473.17	1813.75	500.00	
26.02.2020	466.60	1710.22	500.00	
27.02.2020	490.59	1815.22	500.00	
28.02.2020	480.25	1713.61	500.00	
29.02.2020	478.04	1734.81	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
PMH	480.38	1778.38		
MZLm v t/mesiac	28.454			
MZLm < EL	28.454			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	641/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	641/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	16/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	16			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	313.95			
Max PPH	661.07			
Min PDH	466.60			
Max PDH	493.06			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2020	-	-	-	
02.02.2020	-	-	-	
03.02.2020	-	-	-	
04.02.2020	-	-	-	
05.02.2020	-	-	-	
06.02.2020	-	-	-	
07.02.2020	-	-	-	
08.02.2020	-	-	-	
09.02.2020	-	-	-	
10.02.2020	-	-	-	
11.02.2020	-	-	-	
12.02.2020	-	-	-	
13.02.2020	-	5.67	-	
14.02.2020	7.99	25.37	50.00	
15.02.2020	12.87	44.45	50.00	
16.02.2020	11.93	41.99	50.00	
17.02.2020	17.10	23.34	50.00	
18.02.2020	15.58	45.26	50.00	
19.02.2020	19.81	69.65	50.00	
20.02.2020	21.92	70.60	50.00	
21.02.2020	17.30	61.40	50.00	
22.02.2020	13.97	48.23	50.00	
23.02.2020	17.58	64.73	50.00	
24.02.2020	13.76	46.02	50.00	
25.02.2020	15.81	59.77	50.00	
26.02.2020	16.42	59.15	50.00	
27.02.2020	12.26	45.80	50.00	
28.02.2020	6.96	25.38	50.00	
29.02.2020	7.16	25.96	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina		TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	14.14	47.67		
MZLm v t/mesiac	0.763			
MZLm < EL	0.763			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	639/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	639/99%			
n neplatných PPH	5/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	16/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	16			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.64			
Max PPH	47.85			
Min PDH	6.96			
Max PDH	21.92			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2020	-	-	-	
02.02.2020	-	-	-	
03.02.2020	-	-	-	
04.02.2020	-	-	-	
05.02.2020	-	-	-	
06.02.2020	-	-	-	
07.02.2020	-	-	-	
08.02.2020	-	-	-	
09.02.2020	-	-	-	
10.02.2020	-	-	-	
11.02.2020	-	-	-	
12.02.2020	-	-	-	
13.02.2020	-	19.87	-	
14.02.2020	17.87	62.00	20.00	
15.02.2020	17.27	59.91	20.00	
16.02.2020	17.12	60.47	20.00	
17.02.2020	12.04	21.06	20.00	
18.02.2020	17.67	56.44	20.00	
19.02.2020	6.87	27.10	20.00	
20.02.2020	9.65	37.81	20.00	
21.02.2020	6.75	24.66	20.00	
22.02.2020	6.28	21.79	20.00	
23.02.2020	9.48	35.39	20.00	
24.02.2020	9.33	32.51	20.00	
25.02.2020	9.22	36.18	20.00	
26.02.2020	7.25	26.80	20.00	
27.02.2020	6.58	24.51	20.00	
28.02.2020	7.09	25.79	20.00	
29.02.2020	6.87	24.95	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
PMH	10.14	37.33		
MZLm v t/mesiac	0.597			
MZLm < EL	0.597			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	640/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	640/99%			
n neplatných PPH	4/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	16/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	16			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3.23			
Max PPH	35.44			
Min PDH	6.28			
Max PDH	17.87			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH			PDH	PDH	
01.02.2020	-	-	-	-	-	
02.02.2020	-	-	-	-	-	
03.02.2020	-	-	-	-	-	
04.02.2020	-	-	-	-	-	
05.02.2020	-	-	-	-	-	
06.02.2020	-	-	-	-	-	
07.02.2020	-	-	-	-	-	
08.02.2020	-	-	-	-	-	
09.02.2020	-	-	-	-	-	
10.02.2020	-	-	-	-	-	
11.02.2020	-	-	-	-	-	
12.02.2020	-	-	-	-	-	
13.02.2020	-	5.33	-	15.01	8.10	
14.02.2020	2.21	7.75	30.00	14.15	9.94	
15.02.2020	0.14	0.83	30.00	13.98	11.71	
16.02.2020	1.67	5.78	30.00	13.96	12.33	
17.02.2020	1.88	7.26	30.00	14.97	10.35	
18.02.2020	2.19	12.75	30.00	13.94	11.21	
19.02.2020	2.02	7.63	30.00	14.00	11.74	
20.02.2020	3.69	18.13	30.00	14.28	10.78	
21.02.2020	3.97	14.25	30.00	14.04	11.40	
22.02.2020	1.22	4.27	30.00	14.08	11.56	
23.02.2020	0.92	3.49	30.00	14.43	11.83	
24.02.2020	3.24	9.30	30.00	14.33	11.53	
25.02.2020	4.31	16.24	30.00	14.18	12.10	
26.02.2020	2.40	9.10	30.00	13.94	12.05	
27.02.2020	2.81	10.32	30.00	13.88	11.72	
28.02.2020	3.33	13.79	30.00	14.13	11.61	
29.02.2020	1.58	5.35	30.00	14.16	11.60	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH ₃ r			O ₂	H ₂ O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
PMH	2.31	9.47		14.15	11.42	
MZLm v t/mesiac	0.152			-	-	
MZLm < EL	0.152					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	641/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	641/100%			759/100%	759/100%	
n neplatných PPH	3/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			3/0%	3/0%	
n PDH < EL+I	16/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	16			17	17	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.00			12.76	3.03	
Max PPH	29.29			20.59	13.51	
Min PDH	0.14			13.88	8.10	
Max PDH	4.31			15.01	12.33	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2020	-	-	-	
02.02.2020	-	-	-	
03.02.2020	-	-	-	
04.02.2020	-	-	-	
05.02.2020	-	-	-	
06.02.2020	-	-	-	
07.02.2020	-	-	-	
08.02.2020	-	-	-	
09.02.2020	-	-	-	
10.02.2020	-	-	-	
11.02.2020	-	-	-	
12.02.2020	-	-	-	
13.02.2020	162007.52	136.66	977.77	
14.02.2020	206870.64	120.29	980.30	
15.02.2020	223815.29	117.04	991.25	
16.02.2020	227707.81	116.89	989.86	
17.02.2020	204640.63	125.73	984.57	
18.02.2020	218236.37	122.24	987.11	
19.02.2020	228099.86	122.29	983.34	
20.02.2020	233122.51	128.11	985.87	
21.02.2020	230521.54	124.91	985.56	
22.02.2020	230748.40	124.20	990.85	
23.02.2020	257744.57	125.36	978.99	
24.02.2020	248588.28	123.76	980.42	
25.02.2020	253868.38	127.60	969.02	
26.02.2020	238956.76	123.91	962.13	
27.02.2020	238451.97	122.87	967.67	
28.02.2020	237681.69	125.21	972.88	
29.02.2020	241259.50	121.38	975.77	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	231749.59	123.49	980.12	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	759/100%	759/100%	759/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	5/1%	2/0%	2/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	17	17	17	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	108270.85	101.39	960.32	
Max PPH	283620.03	161.23	993.72	
Min PDH	162007.52	116.89	962.13	
Max PDH	257744.57	136.66	991.25	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2020

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 379hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2020

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2020	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2020	15:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2020	00:00	08:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
15.02.2020	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
16.02.2020	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2020	11:00	03:30	00:00	08:30	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
18.02.2020	02:30	03:00	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
19.02.2020	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
20.02.2020	00:00	01:30	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	07:30	00:00
21.02.2020	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
22.02.2020	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
23.02.2020	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2020	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00
25.02.2020	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
26.02.2020	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
27.02.2020	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2020	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
29.02.2020	00:00	01:30	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Celkom	316:30	26:30	00:00	322:00	00:00	00:00	00:00	31:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO