

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	491.90	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	0.00	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	853.92	1077.86	-	
20.02.2021	968.82	3379.06	-	
21.02.2021	1290.19	4930.76	-	
22.02.2021	1838.27	6096.25	-	
23.02.2021	2519.74	8922.25	-	
24.02.2021	3005.40	10738.02	-	
25.02.2021	3025.72	9849.62	-	
26.02.2021	3180.36	10217.96	-	
27.02.2021	3830.46	12578.30	-	
28.02.2021	3590.94	11891.05	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	2594.72	8017.30		
MZLm v t/mesiac	80.173			
MZLm < EL	80.173			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	405/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	405/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	647.35			
Max PPH	5376.30			
Min PDH	853.92			
Max PDH	3830.46			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	78.58	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	176.20	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	448.21	1260.31	1200.00	
20.02.2021	514.60	2306.75	500.00	
21.02.2021	433.50	1650.85	500.00	
22.02.2021	480.40	1747.81	500.00	
23.02.2021	479.51	1689.98	500.00	
24.02.2021	480.99	1726.09	500.00	
25.02.2021	469.76	1525.75	500.00	
26.02.2021	480.48	1610.88	500.00	
27.02.2021	467.24	1560.08	500.00	
28.02.2021	471.18	1560.56	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOx _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
PMH	473.39	1689.38		
MZLm v t/mesiac	16.894			
MZLm < EL	16.894			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	405/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	405/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	57.58			
Max PPH	1424.57			
Min PDH	433.50			
Max PDH	514.60			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	2.46	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	2.50	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	4.77	8.93	-	
20.02.2021	7.35	29.50	50.00	
21.02.2021	5.05	19.79	50.00	
22.02.2021	5.39	19.02	50.00	
23.02.2021	4.47	15.85	50.00	
24.02.2021	4.41	15.82	50.00	
25.02.2021	6.34	20.64	50.00	
26.02.2021	7.67	24.02	50.00	
27.02.2021	10.26	32.83	50.00	
28.02.2021	10.14	33.68	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina		TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	6.72	22.50		
MZLm v t/mesiac	0.225			
MZLm < EL	0.225			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	405/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	405/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3.30			
Max PPH	19.56			
Min PDH	4.41			
Max PDH	10.26			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	1.26	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	33.89	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	5.77	19.64	50.00	
20.02.2021	10.66	49.58	20.00	
21.02.2021	9.23	35.16	20.00	
22.02.2021	7.93	29.00	20.00	
23.02.2021	6.31	22.40	20.00	
24.02.2021	7.91	28.46	20.00	
25.02.2021	6.67	21.71	20.00	
26.02.2021	8.02	26.65	20.00	
27.02.2021	7.22	23.79	20.00	
28.02.2021	7.63	25.51	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
PMH	7.81	31.70		
MZLm v t/mesiac	0.317			
MZLm < EL	0.317			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	405/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	405/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3.53			
Max PPH	36.05			
Min PDH	5.77			
Max PDH	10.66			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH			PDH	PDH	
01.02.2021	-	-	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	-	-	
09.02.2021	-	0.74	-		13.04	
10.02.2021	-	-	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	-	-	
17.02.2021	-	6.05	-	17.00	8.29	
18.02.2021	-	-	-	-	-	
19.02.2021	23.11	36.26	-	14.07	8.74	
20.02.2021	13.53	49.38	30.00	14.13	9.71	
21.02.2021	2.33	8.70	30.00	13.75	11.13	
22.02.2021	1.65	5.31	30.00	13.68	11.51	
23.02.2021	0.67	2.32	30.00	13.29	12.37	
24.02.2021	0.49	1.74	30.00	13.75	12.44	
25.02.2021	1.41	4.61	30.00	14.01	11.92	
26.02.2021	0.68	1.98	30.00	14.21	11.86	
27.02.2021	1.82	5.81	30.00	14.13	11.55	
28.02.2021	1.88	6.31	30.00	14.16	11.82	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH ₃ r			O ₂	H ₂ O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
PMH	2.96	12.92		13.99	11.34	
MZLm v t/mesiac	0.129			-	-	
MZLm < EL	0.129					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	405/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	405/100%			472/100%	474/100%	
n neplatných PPH	0/0%			2/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	2/0%	
n PDH < EL+I	10/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	10			12	12	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.00			12.72	5.38	
Max PPH	26.09			17.64	14.16	
Min PDH	0.49			13.29	8.29	
Max PDH	23.11			17.00	13.04	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	233552.31	66.55	974.29	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	203813.54	143.52	982.70	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	196343.55	134.05	986.47	
20.02.2021	229632.24	125.95	989.62	
21.02.2021	240140.30	122.22	990.88	
22.02.2021	222219.22	121.01	990.86	
23.02.2021	209900.14	120.64	997.48	
24.02.2021	227294.51	122.88	999.60	
25.02.2021	213109.99	125.01	995.66	
26.02.2021	226689.90	122.06	990.49	
27.02.2021	220025.43	121.75	995.05	
28.02.2021	221843.65	119.96	997.01	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	221390.33	123.39	993.24	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	474/100%	474/100%	474/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	2/0%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	12	12	12	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	132574.92	0.32	967.32	
Max PPH	256679.58	157.97	1001.39	
Min PDH	196343.55	66.55	974.29	
Max PDH	240140.30	143.52	999.60	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 238hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2021	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
10.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2021	17:30	06:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2021	10:30	08:30	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2021	00:00	03:30	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
21.02.2021	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
22.02.2021	00:00	02:30	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
23.02.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2021	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
27.02.2021	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
28.02.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	435:00	21:00	00:00	202:30	00:00	00:00	00:00	13:30	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO