

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.02.2022	-	-	-	
02.02.2022	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	
17.02.2022	3253.21	5387.92	-	
18.02.2022	2243.08	8490.49	-	
19.02.2022	3197.72	12396.75	-	
20.02.2022	2111.35	8485.93	-	
21.02.2022	3097.37	11576.69	-	
22.02.2022	3618.47	14778.13	-	
23.02.2022	3989.85	13680.94	-	
24.02.2022	3209.68	11860.26	-	
25.02.2022	4370.12	16152.54	-	
26.02.2022	3338.13	11703.51	-	
27.02.2022	2929.44	9911.52	-	
28.02.2022	3818.62	14635.06	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	COr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3281.18	11588.31		
MZLm v t/mesiac	139.060			
MZLm < EL	139.060			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	440/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	440/99%			
n neplatných PPH	6/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	12/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	12			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1110.97			
Max PPH	7216.53			
Min PDH	2111.35			
Max PDH	4370.12			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH			
01.02.2022	-	-	-	
02.02.2022	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	
17.02.2022	586.03	1128.77	1200.00	
18.02.2022	483.47	1865.01	500.00	
19.02.2022	487.40	1878.83	500.00	
20.02.2022	468.19	1784.85	500.00	
21.02.2022	491.23	1935.09	500.00	
22.02.2022	482.94	1956.09	500.00	
23.02.2022	492.16	1739.83	500.00	
24.02.2022	484.39	1766.16	500.00	
25.02.2022	492.29	1799.28	500.00	
26.02.2022	463.09	1617.24	500.00	
27.02.2022	470.31	1605.88	500.00	
28.02.2022	490.37	1770.18	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOx			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
PMH	486.38	1737.27		
MZLm v t/mesiac	20.847			
MZLm < EL	20.847			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	440/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	440/99%			
n neplatných PPH	6/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	12/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	12			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	306.50			
Max PPH	1015.08			
Min PDH	463.09			
Max PDH	586.03			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2022	-	-	-	
02.02.2022	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	
17.02.2022	18.48	33.46	-	
18.02.2022	15.44	59.03	50.00	
19.02.2022	21.26	88.67	50.00	
20.02.2022	8.50	33.83	50.00	
21.02.2022	17.19	66.16	50.00	
22.02.2022	18.74	80.08	50.00	
23.02.2022	17.88	58.24	50.00	
24.02.2022	12.88	48.87	50.00	
25.02.2022	19.74	76.59	50.00	
26.02.2022	9.20	32.30	50.00	
27.02.2022	10.80	36.70	50.00	
28.02.2022	14.73	54.56	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	15.29	55.71		
MZLm v t/mesiac	0.668			
MZLm < EL	0.668			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	439/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	439/98%			
n neplatných PPH	7/2%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	12/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	12			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.59			
Max PPH	54.98			
Min PDH	8.50			
Max PDH	21.26			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2022	-	-	-	
02.02.2022	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	
17.02.2022	6.46	25.64	50.00	
18.02.2022	4.96	19.42	20.00	
19.02.2022	7.18	27.84	20.00	
20.02.2022	12.35	41.84	20.00	
21.02.2022	8.33	31.21	20.00	
22.02.2022	9.00	34.03	20.00	
23.02.2022	8.44	31.44	20.00	
24.02.2022	7.08	26.26	20.00	
25.02.2022	8.58	32.21	20.00	
26.02.2022	7.99	28.28	20.00	
27.02.2022	7.31	24.89	20.00	
28.02.2022	10.71	39.07	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
PMH	8.10	30.18		
MZLm v t/mesiac	0.362			
MZLm < EL	0.362			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	440/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	440/99%			
n neplatných PPH	6/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	12/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	12			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	2.47			
Max PPH	25.29			
Min PDH	4.96			
Max PDH	12.35			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH			PDH	PDH	
01.02.2022	-	-	-	-	-	
02.02.2022	-	-	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	-	-	
17.02.2022	11.16	27.13	-	12.77	9.01	
18.02.2022	1.91	8.42	30.00	13.17	10.97	
19.02.2022	2.88	11.14	30.00	13.04	11.58	
20.02.2022	1.10	5.46	30.00	13.68	11.33	
21.02.2022	1.14	5.17	30.00	13.53	11.50	
22.02.2022	2.34	8.68	30.00	13.66	11.70	
23.02.2022	0.61	4.03	30.00	13.86	11.61	
24.02.2022	0.42	2.88	30.00	13.68	11.88	
25.02.2022	1.18	4.65	30.00	13.71	12.25	
26.02.2022	0.34	1.19	30.00	13.91	11.68	
27.02.2022	0.21	0.71	30.00	13.90	11.50	
28.02.2022	0.77	2.51	30.00	13.96	11.64	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH ₃ r			O ₂	H ₂ O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
PMH	1.57	6.83		13.60	11.48	
MZLm v t/mesiac	0.082			-	-	
MZLm < EL	0.082					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	440/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	440/99%			551/100%	551/100%	
n neplatných PPH	6/1%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			7/1%	7/1%	
n PDH < EL+I	12/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	12			12	12	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.00			11.30	4.36	
Max PPH	27.08			18.93	14.79	
Min PDH	0.21			12.77	9.01	
Max PDH	11.16			13.96	12.25	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2022	-	-	-	
02.02.2022	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	
17.02.2022	187345.35	132.69	967.07	
18.02.2022	214024.11	121.69	974.36	
19.02.2022	220916.16	122.54	976.56	
20.02.2022	233203.54	123.46	978.36	
21.02.2022	231257.86	120.47	968.43	
22.02.2022	236871.16	124.51	976.50	
23.02.2022	218497.00	124.76	985.32	
24.02.2022	220469.37	122.22	985.16	
25.02.2022	231339.24	124.47	983.37	
26.02.2022	225371.86	119.61	991.76	
27.02.2022	220823.44	121.30	994.92	
28.02.2022	236346.64	124.97	994.06	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	224545.22	123.17	981.90	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	551/100%	551/100%	551/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	7/1%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	12	12	12	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	96739.67	105.11	961.92	
Max PPH	271942.53	155.88	996.88	
Min PDH	187345.35	119.61	967.07	
Max PDH	236871.16	132.69	994.92	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 275hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2022

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2022	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00
03.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2022	11:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:30	00:00	00:00
06.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2022	11:30	03:30	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2022	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
19.02.2022	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
20.02.2022	00:00	00:00	00:00	13:30	00:00	00:00	00:00	10:30	00:00
21.02.2022	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00
22.02.2022	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00
23.02.2022	01:00	02:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
24.02.2022	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00
25.02.2022	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
26.02.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2022	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
28.02.2022	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00
Celkom	381:00	05:30	00:00	223:00	00:00	00:00	15:30	47:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO