

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
1/13

Veličina	CO _r			
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	Pozn.
01.01.2024	3844.81	3649.61	-	
02.01.2024	-	-	-	
03.01.2024	-	-	-	
04.01.2024	-	-	-	
05.01.2024	-	-	-	
06.01.2024	-	-	-	
07.01.2024	-	-	-	
08.01.2024	-	-	-	
09.01.2024	-	-	-	
10.01.2024	-	-	-	
11.01.2024	-	-	-	
12.01.2024	-	-	-	
13.01.2024	-	-	-	
14.01.2024	-	-	-	
15.01.2024	-	-	-	
16.01.2024	-	-	-	
17.01.2024	-	-	-	
18.01.2024	-	-	-	
19.01.2024	-	-	-	
20.01.2024	-	-	-	
21.01.2024	-	-	-	
22.01.2024	-	-	-	
23.01.2024	-	-	-	
24.01.2024	-	-	-	
25.01.2024	-	-	-	
26.01.2024	-	-	-	
27.01.2024	-	-	-	
28.01.2024	-	-	-	
29.01.2024	-	-	-	
30.01.2024	-	-	-	
31.01.2024	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 5hod 41min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3844.81			
MZLm v t/mesiac	3.650			
MZLm < EL	3.650			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	7/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	7/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	1/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	1			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3021.49			
Max PPH	4449.11			
Min PDH	3844.81			
Max PDH	3844.81			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
3/13

Veličina		NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL(odpad)	500.00				
EL(klasické)	500.00				
I(%)	20				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.01.2024	473.39	484.69	500.00		
02.01.2024	-	-	-		
03.01.2024	-	-	-		
04.01.2024	-	-	-		
05.01.2024	-	-	-		
06.01.2024	-	-	-		
07.01.2024	-	-	-		
08.01.2024	-	-	-		
09.01.2024	-	-	-		
10.01.2024	-	-	-		
11.01.2024	-	-	-		
12.01.2024	-	-	-		
13.01.2024	-	-	-		
14.01.2024	-	-	-		
15.01.2024	-	-	-		
16.01.2024	-	-	-		
17.01.2024	-	-	-		
18.01.2024	-	-	-		
19.01.2024	-	-	-		
20.01.2024	-	-	-		
21.01.2024	-	-	-		
22.01.2024	-	-	-		
23.01.2024	-	-	-		
24.01.2024	-	-	-		
25.01.2024	-	-	-		
26.01.2024	-	-	-		
27.01.2024	-	-	-		
28.01.2024	-	-	-		
29.01.2024	-	-	-		
30.01.2024	-	-	-		
31.01.2024	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 5hod 41min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	473.39			
MZLm v t/mesiac	0.485			
MZLm < EL	0.485			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	7/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	7/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	1/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	1			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	411.86			
Max PPH	505.58			
Min PDH	473.39			
Max PDH	473.39			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
5/13

Veličina		TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL(odpad)	50.00				
EL(klasické)					
I(%)	30				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.01.2024	33.21	31.14	50.00		
02.01.2024	-	-	-		
03.01.2024	-	-	-		
04.01.2024	-	-	-		
05.01.2024	-	-	-		
06.01.2024	-	-	-		
07.01.2024	-	-	-		
08.01.2024	-	-	-		
09.01.2024	-	-	-		
10.01.2024	-	-	-		
11.01.2024	-	-	-		
12.01.2024	-	-	-		
13.01.2024	-	-	-		
14.01.2024	-	-	-		
15.01.2024	-	-	-		
16.01.2024	-	-	-		
17.01.2024	-	-	-		
18.01.2024	-	-	-		
19.01.2024	-	-	-		
20.01.2024	-	-	-		
21.01.2024	-	-	-		
22.01.2024	-	-	-		
23.01.2024	-	-	-		
24.01.2024	-	-	-		
25.01.2024	-	-	-		
26.01.2024	-	-	-		
27.01.2024	-	-	-		
28.01.2024	-	-	-		
29.01.2024	-	-	-		
30.01.2024	-	-	-		
31.01.2024	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 5hod 41min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	33.21			
MZLm v t/mesiac	0.031			
MZLm < EL	0.031			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	7/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	7/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	1/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	1			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	21.54			
Max PPH	50.22			
Min PDH	33.21			
Max PDH	33.21			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
7/13

Veličina		TZLr			
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	Pozn.	
EL(odpad)	20.00				
EL(klasické)	20.00				
I(%)	30				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.01.2024	17.34	16.66	20.00		
02.01.2024	-	-	-		
03.01.2024	-	-	-		
04.01.2024	-	-	-		
05.01.2024	-	-	-		
06.01.2024	-	-	-		
07.01.2024	-	-	-		
08.01.2024	-	-	-		
09.01.2024	-	-	-		
10.01.2024	-	-	-		
11.01.2024	-	-	-		
12.01.2024	-	-	-		
13.01.2024	-	-	-		
14.01.2024	-	-	-		
15.01.2024	-	-	-		
16.01.2024	-	-	-		
17.01.2024	-	-	-		
18.01.2024	-	-	-		
19.01.2024	-	-	-		
20.01.2024	-	-	-		
21.01.2024	-	-	-		
22.01.2024	-	-	-		
23.01.2024	-	-	-		
24.01.2024	-	-	-		
25.01.2024	-	-	-		
26.01.2024	-	-	-		
27.01.2024	-	-	-		
28.01.2024	-	-	-		
29.01.2024	-	-	-		
30.01.2024	-	-	-		
31.01.2024	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	17.34			
MZLm v t/mesiac	0.017			
MZLm < EL	0.017			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	7/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	7/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	1/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	1			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	13.82			
Max PPH	20.58			
Min PDH	17.34			
Max PDH	17.34			

Vysvetlivky:
PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	Pozn.
01.01.2024	21.83	22.03	30.00	13.08	12.28	
02.01.2024	-	-	-	-	-	
03.01.2024	-	-	-	-	-	
04.01.2024	-	-	-	-	-	
05.01.2024	-	-	-	-	-	
06.01.2024	-	-	-	-	-	
07.01.2024	-	-	-	-	-	
08.01.2024	-	-	-	-	-	
09.01.2024	-	-	-	-	-	
10.01.2024	-	-	-	-	-	
11.01.2024	-	-	-	-	-	
12.01.2024	-	-	-	-	-	
13.01.2024	-	-	-	-	-	
14.01.2024	-	-	-	-	-	
15.01.2024	-	-	-	-	-	
16.01.2024	-	-	-	-	-	
17.01.2024	-	-	-	-	-	
18.01.2024	-	-	-	-	-	
19.01.2024	-	-	-	-	-	
20.01.2024	-	-	-	-	-	
21.01.2024	-	-	-	-	-	
22.01.2024	-	-	-	-	-	
23.01.2024	-	-	-	-	-	
24.01.2024	-	-	-	-	-	
25.01.2024	-	-	-	-	-	
26.01.2024	-	-	-	-	-	
27.01.2024	-	-	-	-	-	
28.01.2024	-	-	-	-	-	
29.01.2024	-	-	-	-	-	
30.01.2024	-	-	-	-	-	
31.01.2024	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	21.83			13.08	12.28	
MZLm v t/mesiac	0.022			-	-	
MZLm < EL	0.022					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	7/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	7/100%			7/100%	7/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	1/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	1			1	1	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	20.24			12.76	12.16	
Max PPH	23.71			13.24	12.44	
Min PDH	21.83			13.08	12.28	
Max PDH	21.83			13.08	12.28	

Vysvetlivky:
PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.01.2024	254017.42	114.23	970.91	
02.01.2024	-	-	-	
03.01.2024	-	-	-	
04.01.2024	-	-	-	
05.01.2024	-	-	-	
06.01.2024	-	-	-	
07.01.2024	-	-	-	
08.01.2024	-	-	-	
09.01.2024	-	-	-	
10.01.2024	-	-	-	
11.01.2024	-	-	-	
12.01.2024	-	-	-	
13.01.2024	-	-	-	
14.01.2024	-	-	-	
15.01.2024	-	-	-	
16.01.2024	-	-	-	
17.01.2024	-	-	-	
18.01.2024	-	-	-	
19.01.2024	-	-	-	
20.01.2024	-	-	-	
21.01.2024	-	-	-	
22.01.2024	-	-	-	
23.01.2024	-	-	-	
24.01.2024	-	-	-	
25.01.2024	-	-	-	
26.01.2024	-	-	-	
27.01.2024	-	-	-	
28.01.2024	-	-	-	
29.01.2024	-	-	-	
30.01.2024	-	-	-	
31.01.2024	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 5hod 41min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	254017.42	114.23	970.91	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	7/100%	7/100%	7/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	1	1	1	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	251725.14	109.86	970.17	
Max PPH	255800.17	119.14	971.61	
Min PDH	254017.42	114.23	970.91	
Max PDH	254017.42	114.23	970.91	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
5hod 41min
operator
01.02.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.01.2024	18:30	00:00	00:00	03:30	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
02.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2024	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00
12.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	726:30	00:00	00:00	03:30	00:00	00:00	12:00	02:00	00:00

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - Výpadok
INY - Iný stav

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO